

Kurzstellungnahme zur Option der Umstellung der Heizungsanlage auf Fernwärme

Frank Petersen / Dipl.-Ing.(FH) Versorgungstechnik / Feb 2026

Korrekturblatt k1

auf Seite 2 meines Berichts vom 9.2.2026 hat sich ein Fehler eingeschlichen: die angegebenen Wärmeverluste zu den 4 Wärmenetzen der Avacon in Lüneburg haben natürlich die Einheit **MWh** und nicht kWh... (an den Prozentangaben ändert sich dadurch nichts) / richtig muss es daher heißen:

....

....

Aktuell gibt Avacon folgende Arbeitspreise an (ergänzt um die 3 Vorgängerquartale):

Netz Kaltenmoor:	11,075 ct/kWh brutto (ab 1.10.2025) Wärmeverlust ¹ : 4041 von 33.925 MWh /a = 11,9%
	11,304 ct/kWh brutto (ab 1.7.2025)
	12,930 ct/kWh brutto (ab 1.4.2025)
	12,307 ct/kWh brutto (ab 1.1.2025)
Netz Hanseviertel:	14,217 ct/kWh brutto (ab 1.10.2025) Wärmeverlust ¹ : 2415 von 12.434 MWh /a = 19,4%
	neues Netz seit 2019 / Versorgung über BHKW mit Bio-Erdgas
	14,445 ct/kWh brutto (ab 1.7.2025)
	16,070 ct/kWh brutto (ab 1.4.2025)
	15,449 ct/kWh brutto (ab 1.1.2025)
Netz <u>Lüneburg Mitte</u> :	9,981 ct/kWh brutto (ab 1.10.2025) Wärmeverlust ¹ : 4635 von 58.881 MWh /a = 7,9%
	10,209 ct/kWh brutto (ab 1.7.2025)
	11,840 ct/kWh brutto (ab 1.4.2025)
	11,212 ct/kWh brutto (ab 1.1.2025)
Netz Bockelsberg:	14,372 ct/kWh brutto (ab 1.10.2025) Wärmeverlust ¹ : 828 von 9.966 MWh /a = 8,3%
	14,600 ct/kWh brutto (ab 1.7.2025)
	16,230 ct/kWh brutto (ab 1.4.2025)
	15,603 ct/kWh brutto (ab 1.1.2025)

FP // 2026-02-10

1 Quelle: <https://www.avacon-natur.de/de/service/waermepreise-und-preisblaetter.html> // Zahlen gelten für 2024